



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Управление надзорной деятельности
и профилактической работы)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Пензенского района

ул. Малый Свердлова проезд д. 6, г. Пенза 440068
телефон: 8 (841-2) 32-11-62, E-mail: ondpenzen.58@yandex.ru

«10» мая 2023 г. № 337-2-8-29

Директору Государственного бюджетного
учреждения системы социальной защиты
населения

«Областной социально-реабилитационный
центр для детей и молодых инвалидов»
Воронковой Елены Ивановны

440014, ул. Санаторская, 9 А,
п. Кичкилейка, Пензенский район,
Пензенская область

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 5

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

«10» мая 2023 г.

г. Пенза

Я, Заместитель главного государственного инспектора Пензенского района по пожарному надзору Тарасов Александр Андреевич,

(должность, наименование органа ГПН, фамилия, имя, отчество государственного инспектора, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 17 ОНД и ПР Пензенского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области от «10» мая 2023 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от «25» апреля 2023 года в отношении должностного лица – директора Государственного бюджетного учреждения системы социальной защиты населения «Областной социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов» Воронковой Елены Ивановны, зарегистрированный и проживающий по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Фабричная, д. 3 кв. 296.

(полное наименование юридического лица или Фамилия, имя, отчества виновного лица, юридический адрес или адрес регистрации)

Материалами установлено, что:

03 апреля 2023 года должностное лицо — директор Государственного бюджетного учреждения системы социальной защиты населения «Областной социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов» Воронкова Елена Ивановна, нарушила требования пожарной безопасности по адресу: Пензенская область, Пензенский район, п. Кичкилейка, ул. Санаторская, 9 А, а именно:

1. На втором этаже здания стационарного отделения на двух дверях отсутствует приспособление для самозакрывания и уплотнения в притворах на выходе в лестничную клетку (Основание: часть 3 статьи 4, статья 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

Тем самым, должностное лицо – директор Государственного бюджетного учреждения системы социальной защиты населения «Областной социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов» Воронкова Елена Ивановна, совершила административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Указанные нарушения стали возможными по причине не соблюдения требований пожарной безопасности.

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению выявленных нарушений требований нормативных документов в области пожарной безопасности, причин и условий, им способствовавшим.
2. Предусмотреть выделение финансовых средств на устранение нарушений требований пожарной безопасности.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Пензенского района УНД ГУ МЧС России по Пензенской области (440068, г. Пенза, ул. Малый Свердлова проезд д.6) в письменной форме в месячный срок с момента получения представления.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Подпись лица, вынесшего представление _____

(подпись)

Тарасов А.А.
(расшифровка подписи)

Представление получил _____

дата, должность, подпись

ФИО

Представление направлено _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Пензенской области 8 (8412) 68-11-12